

出力制御機能付PCSの仕様確認依頼書
【記入例】

沖縄電力株式会社 御中

貴社との電力受給契約に基づき、「出力制御機能付PCSへの切替」に関して、以下のとおり準備が整いましたので仕様の確認をお願い致します。

(資料1)「今回確認の対象となる発電所一覧」の右肩No.

出力制御に関するルール(旧ルール:出力制御の対象外、新ルールおよび指定ルール:出力制御の対象)は、契約申込の受付日より異なります。詳しくは(資料1)P3「**〇10kW以上の太陽光発電設備の出力制御区分**」をご参照下さい。増設された場合は、2ルール以上になる可能性があります。
※抑制区分がご不明な場合は、お申込みの担当事業所にご確認ください。
※旧ルール分については、出力制御機能付PCSへの切替とは直接関係ありませんが、新・指定ルール分に関する設備との兼用部分がないか確認するために記載いただきます。

住所 ●●●●●●●●●●
契約者名 ●●●●●●●●●● (印) CO

【更新スケジュール】

- 最新の気象予報等を基に、可能な限り売電できるようにしたPCS制御用のデータのご提供、随時、作成します。
- ご契約者さま負担でご準備いただくインターネット環境からのみ取得可能です。

【固定スケジュール】

- PCS制御用のデータが長期間記載されたデータのご提供です。
- 更新スケジュールに比べ、発電電力量が大幅に減少する可能性があります(最新の気象予報等を反映できないため)があります。
- ※固定スケジュールで運用される場合は、メーカーさま等による定期的なスケジュール取込作業(有料)が必要となります。
- なお、H30年11月以降の固定スケジュールは、H30.9月頃までに決定しますので、原則としてそれ以降10月末までに設定してください。

【備考】

- 出力制御機能付PCSには、発電制約条件が記載された「出力制御スケジュール」が必要となります(ない場合は発電停止となります)
- 更新・固定スケジュールは当社が作成します

(1) 発電所の名称 (設備認定ID)	●●●●●●●●●● (●●●●●●●●●●)
(2) 管理No.	123456-789012-3-4
(3) 発電場所	●●●●●●●●●●
(4) 出力制御機能付PCS 切替完了予定日	平成●●●●年●●月●●日
(5) ルール毎の契約容量	(対象外) 旧ルール 新ルール 指定ルール 計
	0kW 500kW 400kW 50kW 950kW

原則、「更新スケジュール」としてください。
「固定スケジュール」は、山間部等、インターネット環境が周辺にない場合の救済措置として設けています。

(6) 出力制御スケジュール運用方法	更新スケジュール(原則、こちらを選択) (インターネット回線有)	固定スケジュール(インターネット回線なし) ※山間部等でインターネットが構築できない場合のみ選択可
(7) 出力制御時の 連絡先メールアドレス (希望者のみ記入)	メールアドレス① メールアドレス② メールアドレス③	syuturyoku@okiden.co.jp seigyo@ezweb.ne.jp saiene@docomo.ne.jp
(8) 本件に関する 連絡先	住所 〒●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●● 氏名 ●●●●●●●●●●	本提出資料に関する連絡先を記入ください。 電話 ●●●●-●●●●-●●●●●●●● FAX ●●●●-●●●●-●●●●●●●● e-mail ●●●●@●●●●●●●●

出力制御が必要となった場合に、当社ホームページに制御内容(予定)を掲載したことをお知らせする連絡先となります。

※各PCS系列の詳細は、様式PCS2に記載

以上

【沖縄電力記入欄】

受付年月日	年 月 日				
受電地点 特定番号	送配電 コード	電 圧	お客さま番号	L/G	予備 コード

「様式 PCS 1」の
(1), (2)を記載

PCSの系列
毎に記載

出力制御機能付
PCSに切替す
る場合は「有」

PCS 系列単位の諸元一覧【記入例】

発電所の名称	●●発電所
管理 No.	123-4567-89-0123-4

PCS 系列	適用 ルール ※1	PCS 変更 有無	契約 容量 [kW]	パネル容量[kW]		PCS 容量[kW]		ID 必要数 (出力制御ユニット数)	出力制御機能付 PCS メーカー名・型式 (機器構成単位で記載)
				変更前	変更後	変更前	変更後		
1	旧	無	500	600	同左	500	同左	-	
2	新	有	400	500	同左	400	同左	1	(狭義)●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット)■●製 型式▲▲
3	指定	有	50	50	同左	50	同左	1	(狭義)●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット)■●製 型式▲▲
4	新	有	350	350	同左	400	同左	1	(狭義)●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット)■●製 型式▲▲
5	旧	有	500	500	同左	600	同左	1	●●製 型式▲▲
6	指定	有	100	100	同左				
7	指定	有	400	500	同左	400	500	1	●●製 型式▲▲※所要の変更手続き要
8~9	指定	有	50	50	同左	50	同左	2	(狭義)●●製 型式▲▲ (出力制御ユニット)■●製 型式▲▲

パネル容量(変更前)とPCS容量(変更前)の小さい値を記入
 今回の切替工事に合わせてパネルまたはPCSの設備変更が有る場合は、変更後の容量を記載。
 なお、**設備変更が有る場合は、所要の設備変更手続き(沖電への契約変更申込みおよび国への変更認定申請)が別途必要**

PCS 系列 1 : 出力制御機能付 PCS への取替に直接関係ないが、新・指定ルール分の PCS 系列と PCS を兼用していないことを確認するために記載いただく
 PCS 系列 2, 3 : パネル容量 ≥ PCS 容量の場合の記載例
 PCS 系列 4 : パネル容量 < PCS 容量の場合の記載例
 PCS 系列 5, 6 : 切替前の PCS を旧ルール・指定ルールで共有している場合の記載例 (ルール毎の PCS 分割設置は不可(旧ルールも指定ルールと同様に出力制御を実施))
 PCS 系列 7 : 設備変更(PCS 変更)がある場合の記載例 ※所要の設備変更手続き(沖電への契約変更申込みおよび国への変更認定申請書)が別途必要となります。

- ※1 出力帯
- ※2 出力帯
- (連系協議での取決事項等から逸脱していることが確認された場合は、保安上の問題から発電停止に向けた調整をさせていただくことがあります。)
- ※3 出力制御機能付 PCS の出力変化時間は 10 分に設定してください

(参考) 記載例における各 PCS 系列のイメージ

PCS 系列	適用ルール	PCS 変更有無	契約容量 [kW]	切替前	切替後	備考
1	旧	無	500		(変更不要)	・旧ルールのため切替不要
2	新	有	400			
3	指定	有	50			
4	新	有	350			
5	旧	有	500			・ルール毎の PCS 分割設置は不可(旧ルールも指定ルールと同様に出力制御を実施)
6	指定	有	100			
7	指定	有	400			・設備変更(PCS 変更)があるため、所要の設備変更手続き(沖縄電力への契約変更申込みおよび国への変更認定申請書)が別途必要となります。
8	指定	有	50			
9	指定	有	50	同上	同上	