

## 台風7号

台風7号が、7月12日(金)から13日(土)にかけて襲来。中心気圧930hPa、中心付近の最大風速50m/sの非常に強い勢力を維持しながら先島地方に接近し、13日(土)昼過ぎに与那国島が暴風域を抜けました。

最大瞬間風速は、与那国島で13日に南の風60.2m/s、石垣島で12日に南東の風59.0m/sを観測しました。

今回の台風においても、宮古・八重山支店、沖周電業所へ復旧に備えた要員42人の事前配置や資機材の準備に努めるとともに、復旧作業においては、特に被害の大きかった八重山支店へは沖縄本島の支店および関係会社、協力会社からの追加応援要員19人を動員し復旧にあたりました。

その結果、14日(日)15:49に全高圧配電線路が復旧しました。

### 台風7号経路図



## 設備被害状況

|             |         |
|-------------|---------|
| 電柱破損(折損、倒壊) | 5本      |
| 電線断線[高圧]    | 29条・スパン |
| 電線断線[低圧]    | 36条・スパン |
| 柱上変圧器破損     | 4台      |

## 停電状況

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 最大時停電戸数 | 16.1千戸(7/12 22:00) |
|---------|--------------------|



飛来物による当社通信線断線



電柱に絡みついたトタン