

# 台風 9 号宮古島地方に被害もたらす

8月4日(日)に発生した台風9号が宮古島地方および石垣島地方へ襲来し、当社設備に被害をもたらしました。

社員、関係会社、電気工事会社(協力会社)の職員、総勢約 300 人体制で早期復旧を目指し、昼夜継続して作業を行いました。

8月4日(日)15時にフィリピンの東で発生した台風9号は、8日(木)21時には石垣島の東約70kmにおいて大型で猛烈な台風となり、勢力を維持したまま8日(木)夜遅くから9日(金)未明にかけて先島諸島を通過しました。

宮古島地方が8日(木)11時頃から約20時間、石垣島地方が8日(木)12時頃から約19時間、与那国地方が9日(金)0時頃から約4時間暴風域に入り、最大瞬間風速は、下地島空港で43.2m/s(8日23:38)、宮古島市で46.6m/s(9日1:27)を観測しました。



## ●設備被害状況



電線への樹木接触

発電	被害なし
送電	被害なし
変電	被害なし
配電	電柱破損(折損・倒壊) 0本
	電線断線(高圧) 2条・スパン
	電線断線(低圧) 11条・スパン
	柱上変圧器破損 7台
	バインド、碍子被害 <sup>※1</sup> 約400箇所

※1: 高圧バインド、高圧碍子

最大停電戸数 : 15,060戸【14,200戸】(8/9 06:00)

【】内: 宮古支店管内

## ●復旧要員派遣

### 事前派遣

- ① 沖縄本島から宮古支店・八重山支店へ 20名
- ② 各支店から周辺離島へ 24名

### 事後派遣

- ① 沖縄本島から宮古支店へ 80名

## ●復旧に向けた取り組み




早期復旧に向けた事後派遣の作業員(那覇空港)



高所作業車での復旧作業



深夜に及ぶ復旧作業



タブレット端末を活用した復旧作業

## ●SNSで情報発信！！



当社公式の Twitter と Facebook で、毎正時の停電情報や復旧作業の様子、注意喚起などを動画・写真・イラストを用いてユーザーへ発信しました。



Twitter で台風 9 号の情報を発信しました