

平成 28 年 10 月 6 日
沖縄電力株式会社

八重山支店管内における停電について（第 3 報）

本日、9 時過ぎに八重山支店管内全域（波照間島、与那国島を除く）において停電が発生し、ご不便ご迷惑をお掛けしておりますが、10 時 22 分石垣発電所、11 時 6 分石垣第二発電所を運転開始し、一部送電を開始しております。

現在、早期の原因究明、復旧に取り組んでおります。現在、確認できている状況について以下のとおりお知らせいたします。

1. 停電発生時の状況

- ・ 停電発生時間：平成 28 年 10 月 6 日（木）9 時 6 分
- ・ 停電戸数：約 23,000 戸（八重山支店管内で集計） ※速報値
- ・ 停電地域：八重山支店管内全域（波照間島、与那国島を除く）

2. 停電の原因

石垣第二発電所付近への落雷（詳細調査中）

3. 設備被害状況

管内各設備の状況について調査中

4. 対応状況等

10:22 石垣発電所を運転し、一部送電を開始

11:06 石垣第二発電所（1号機）を運転

11:20 石垣第二発電所（6号機）を運転

11:21 石垣第二発電所（2号機）を運転

11:38 石垣第二発電所（3号機）を運転

上記発電機の運転開始により、必要な供給力を確保（58,000kW）しております。現在、早期復旧に向けて取り組んでおります。

以上