

平成29年3月7日
沖縄電力株式会社

地中送電ケーブルの火災対策等に関する報告書の提出について

当社は、平成28年10月12日に東京都内で発生した地中送電ケーブルの火災による停電事故を踏まえ、経済産業省から指示を受けた地中送電ケーブルの火災対策等について、本日、同省に報告書を提出しましたので、お知らせいたします。

具体的には、火災防止対策として当社管内地中送電ケーブル（全ての66kVOFケーブル^{※1}、7線路）について、平成33年度完了を目途に難燃性のCVケーブル^{※2}へ張替えを行う計画でございます。

なお、当社管内地中送電ケーブルについて、緊急点検（目視点検、油量点検、油圧点検）を実施した結果、異常はありませんでした。（平成28年11月11日発表済）

当社は、引き続き、着実な電力設備の構築・運用・保全に取り組み、良質な電気の安定供給に努めてまいります。

※1 O Fケーブル：Oil-filled Cable の略。電気の絶縁に油（絶縁油）を用いたケーブル。

※2 C Vケーブル：Cross-linked polyethylene insulated Vinyl sheath cable の略。電気の絶縁に高性能ポリエチレンを用いたケーブル。

以 上