

2022年7月5日  
沖縄電力株式会社

## 久高島における停電の復旧について

7月4日(月)6時58分より久高島において発生しておりました停電につきまして、7月5日(火)8時53分に復旧いたしましたので、お知らせいたします。

久高島は、通常、沖縄本島からの海底ケーブルにて電力を供給しております。今回、海底ケーブルの不具合により電力供給ができなくなったため、輸送船をチャーターし、沖縄本島より高圧発電機車および社員を派遣して復旧を行いました。

長時間の停電により島内のみなさまへはご不便ご迷惑をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。

### <停電概要>

- ・ 停電時間：2022年7月4日 6時58分～7月5日 8時53分（25時間55分）
- ・ 最大停電戸数：約160戸
- ・ 停電地域：久高島全域
- ・ 停電原因：配電設備の不具合（沖縄本島～久高島間海底ケーブル：詳細は調査中）
- ・ 復旧方法：高圧発電機車（沖縄本島からの輸送）による送電※  
※沖縄本島より高圧発電機車2台、社員8名を派遣し復旧

以 上