

(お知らせ)

平成 26 年 3 月 11 日
沖縄電力株式会社

3 月 7 日 (金) に発生した停電事故について

3 月 7 日 (金) 15 時 58 分、当社吉の浦火力発電所 1 号機が停止したことに伴い停電が発生しました。沖縄本島内 19 市町村の一部で、最大約 57.4 千戸が停電し、お客さまにご不便をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、このような事故を起こさぬよう再発防止に万全を期してまいります。

本件については、同日のプレスリリース「吉の浦火力発電所 1 号機停止に伴う停電について (お詫び)」にてお知らせしておりますが、同停電は、吉の浦火力発電所 1 号機停止のほか、配電設備における機器の故障を原因としたものであり、以下のとおり改めてお知らせいたします。

1. 吉の浦火力発電所 1 号機の停止による停電

停電時間：平成 26 年 3 月 7 日 (金) 15 時 58 分～16 時 25 分 (27 分間)

※停電発生後、他発電所の起動等により順次停電は復旧し、停電時間は最長で 27 分間でした。

最大停電戸数：約 57.4 千戸

停電地域：沖縄本島 19 市町村

今帰仁村、本部町、名護市、恩納村、読谷村、嘉手納町、沖縄市、うるま市、北谷町、北中城村、中城村、西原町、那覇市、与那原町、南風原町、豊見城市、糸満市、南城市、八重瀬町 (記載市町村の一部)

停電原因：吉の浦火力発電所 1・2 号共通設備である LNG (液化天然ガス) 設備の電源設備の点検作業中、機器操作を誤ったことにより、気化器海水ポンプが停止しました。これに伴い、発電中だった 1 号機へのガス供給が停止したため、設備保護のための安全装置が作動し発電設備の自動停止に至りました。

2. 配電設備における機器の故障による停電

停電時間：平成 26 年 3 月 7 日 (金) 16 時 10 分～18 時 42 分 (最長 2 時間 32 分間)

最大停電戸数：約 0.4 千戸

停電地域：うるま市および西原町の一部

停電原因：配電線路に設置している開閉器 (スイッチ) の内部に、過去に受けた雷や塩害等による影響と考えられる故障が発生し、一部地域の停電となりました。

以上