

平成 27 年 9 月 24 日
沖縄電力株式会社

座間味島の停電について

平成 27 年 9 月 20 日（日）午前 10 時 29 分、座間味村の一部（座間味島）において、高圧配電線における鳥獣接触事故に伴い、安全装置が作動し停電が発生しました。

停電となりました地域のお客さまには大変ご不便をおかけしました事を深くお詫び申し上げます。

なお、同日午後 1 時 16 分に、停電はすべて復旧しております。

<停電の概要>

- 停電地域 : 座間味島全域
- 停電戸数 : 約 360 戸
- 停電時間 : 2 時間 47 分（平成 27 年 9 月 20 日(日) 10 時 29 分～13 時 16 分）
- 停電原因 : 高圧配電線にカラスが接触した事による安全装置の作動

以上