

平成27年11月6日  
沖縄電力株式会社

牧港ガスタービン発電所2号機の運用再開について

当社牧港ガスタービン発電所2号機で、平成26年9月に実施した工事において、電気事業法で要求される技術基準上必要な溶接後熱処理がされていない配管の使用が確認されたため、平成27年9月30日から当該設備の運用を停止していました。

(10月2日お知らせ済み)

電気事業法で要求される技術基準に適合しない一部配管の取替工事を行い、平成27年11月1日に運用を再開しましたのでお知らせいたします。

当社としては本件を真摯に受け止め、検査体制の充実など再発防止対策を着実に実施してまいります。

以上