

(お知らせ)

2022年4月15日

沖縄電力株式会社

宮古第二発電所から沿岸への潤滑油流出について

4月14日（木）17時30分頃、宮古第二発電所において、隣接する沿岸（砂浜）への潤滑油の流出を確認したため、吸着マット等による早期の回収作業を行うとともに、関係機関等へ連絡いたしました。

今回の事象は、宮古第二発電所構内の海水ポンプ室内において、冷却用海水配管の破損により漏れた海水によって、室内に保管されていた潤滑油缶が横転し、潤滑油の混入した海水が沿岸（砂浜）に流れ出しました。

今回の事象により、電力の安定供給に影響はございません。

流出した潤滑油は、可能な範囲で回収しております。また、今回の漏洩による海域への影響については、確認されておられません。

発電所周辺の皆さま、関係者の方々にご心配とご迷惑をお掛けしたことを心よりお詫び申し上げます。

以上