


停電かな？ と思ったら…

1. ブレーカーのご確認をお願いします



- ①ブレーカー盤の漏電遮断機および安全ブレーカーを一度全部切る。
- ②漏電表示ボタン（黄もしくは白）を奥まで押し込み、漏電遮断機のスイッチを入れ、安全ブレーカーを順に、一つひとつ（数秒間隔をおいて）入れていく。
- ③安全ブレーカーの一つを入れた途端に漏電遮断機が切れた場合、その安全ブレーカーの回路下の配線や電気器具が不良している事になる。
- ④もう一度、漏電遮断機を入れて、先ほど落ちた安全ブレーカー以外を順に一つひとつ（数秒間隔をおいて）入れれば、不良回路以外は使用することが出来る。

2. 上記をご確認いただいても電気がつかない場合は、沖縄電力コールセンターにお電話を

那覇支店管内	0120-586-701	名護支店管内	0120-586-706
与那原営業所管内	0120-586-703	宮古支店管内	0120-586-707
浦添支店管内	0120-586-704	八重山支店管内	0120-586-708
うるま支店管内	0120-586-705	久米島電業所管内	0120-586-709
渡名喜・粟国・南大東・北大東・嘉敷電業所、座間味連絡所管内			0120-586-700

※台風時には、沖縄電力ホームページの「停電問合せサービス」もご利用いただけます。

—お客さまの電気番号—（お問い合わせ、申込の際に必要となります）

画	家	枝	C D

《検針表・請求書などから電気番号をご記入いただき、お問い合わせの際にご利用ください。》