

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく出力制御指示に関する報告

当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量（エリア需要予想）を上回ることが見込まれたことから、出力制御必要量を満たす自然変動電源事業者さまに対して、以下の内容で、出力制御指示を行いました。

対象エリア：沖縄エリア（宮古）

2023年度実績

(3月8日現在)

番号		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
指示日		1/6 (土)	1/20 (土)	2/4 (日)	2/18 (日)	2/20 (火)	3/8 (金)											
再エネ出力 制御期間		1/6 (土) 9時～17 時	1/20 (土) 9時～17 時	2/4 (日) 9時～17 時	2/18 (日) 9時～17 時	2/20 (火) 9時～17 時	3/8 (金) 9時～17 時											
出力制御指示 を行った出力 の合計 (kW)	最大余剰電力発生時刻	12時	12時	12時	12時	12時	12時											
	再エネ出力制御必要量	369	0	0	591	1,357	0											
	再エネ制御設備量	1,693	-	-	2,726	3,459	-											
最大余剰電力 発生時点の 予想需給状況 (kW)	エリア需要予想	33,964	33,069	27,830	35,852	40,488	41,171											
	発電出力合計	34,333	32,965	26,109	36,443	41,845	39,568											
	内訳	火力 (内燃力機最低出力)	16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	21,000										
		自然変動電源	18,333	17,965	11,109	21,443	26,845	18,568										
	その他	-	-	-	-	-	-											

(注) 前日指示内容を見直した場合は、最終指示内容を記載