

台風 16 号

台風 16 号は、9 月 14 日(金)から 15 日(土)にかけて中心気圧 900hPa、中心付近の最大風速 55m/s の大型で非常に強い勢力となり、その後、勢力を維持しながら北に進み、16 日(日)朝に中心気圧 930hPa、中心付近の最大風速 45m/s、時速 25km で沖縄本島を通過しました。

最大瞬間風速は、国頭で 16 日に東の風 55.3m/s、伊是名で 16 日に北北東の風 52.6m/s、名護で 16 日に北北東の風 51.4 m/s、那覇で 16 日に西の風 41.5m/s を観測しました。

今回の台風においても、襲来に備えた要員の事前配置や資機材の準備に努めるとともに、復旧作業においては、特に被害の大きかった名護支店へは、他支店からの社員応援と関係会社、協力会社からの応援要員約 130 人を動員し復旧にあたりました。

その結果 18 日(火)午前4時00分に全高圧配電線路が復旧しました。

なお、今台風では本店間接部門から各支店へ約40人の電話対応、故障受付の応援がなされました。



設備被害状況

| | |
|-------------|----------|
| 電柱破損(折損、倒壊) | 15 本 |
| 電線断線[特別高圧] | 2 条・スパン |
| 電線断線[高圧] | 74 条・スパン |
| 電線断線[低圧] | 54 条・スパン |
| 柱上変圧器破損 | 10 台 |

停電状況

| | |
|---------|--------------------|
| 最大時停電戸数 | 62.8 千戸(9/16 9:00) |
|---------|--------------------|



古宇利島での復旧作業の様子



倒壊した電柱を復旧する作業員