



2023年1月1日  
沖縄電力株式会社

## 再生可能エネルギーの出力制御実績（速報値）について

本日の沖縄本島エリアの出力制御実績（速報値）について、以下の通りお知らせします。

（1月1日実績）

（万kW）

出力制御 内容	再エネ出力制御期間	1月1日（日）
		8時00分～16時00分
	最大余剰電力発生時刻	12時00分～12時30分
	再エネ出力制御量	2.5
需給実績 （速報値）	エリア需要 <sup>（注1）</sup> ①	67.0
	供給力 <sup>（注2）</sup> ②	69.5
	（再掲）再エネ出力	18.8
	再エネ出力制御必要量 ③ （③＝②－①）	2.5

（注1）最大余剰電力発生時刻における沖縄本島エリア需要

（注2）優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制

再生可能エネルギーの出力制御は、電力の安定供給を維持するために不可欠であり、再生可能エネルギー受け入れ拡大のための重要な取り組みです。

当社としては、引き続き電力の安定供給を維持するとともに、再生可能エネルギーの最大限の導入に努めてまいります。

以上